| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/N | H091651 | TYPE | [redacted] | A | PHASE | 3 | DUTY | S1 |
| DATE | 07/2021 | RPM | 1500/1800 | | INS.CL. | H | PF | 0.8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | 2800 | 40 °C | V. | 230/400 | A. | 7029/4041 | Hz | 50 |
| kVA | 3410 | 125 | V. | 277/480 | A. | 7107/4102 | Hz | 60 |
| BR | CONNECTION | DD/YY | EX. V. | 40.8 | EX. A. | 3.2 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | 3024 | 27 °C | V. | 230/400 | A. | 7591/4365 | Hz | 50 |
| kVA | 3683 | 163 | V. | 277/480 | A. | 7676/4430 | Hz | 60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IP | 23 | kg | 5135 | J | 60.465 |
| BEARINGS | 6330.C3/6324.C3 | | | | |

[redacted]

[redacted]

=ISO 9001=
SYSTEM CERTIFIED
BY RINA

CE

NORM EN 60034-1, IEC 60034-1
BS EN 60034-1, ISO 8528-3

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]